

Årliga kontroller för vatten och avloppsledningar till hus G.

Görs lämpligast vid gemensamma städdagar (Ansvarig är kontaktombud)

Kontrollera var avstängningsventilerna och rensbrunnarna till dag- och spillvatten finns. Se till så de ej är gömda av jord eller gräs.
Rensa runt dem så att de är lätta att hitta och åtkomliga vid behov.
Kontrollera också att ventil- och brunnsmärkning finns.

OBS! VENTILEN FÅR ENDAST MANÖVRERAS I EN NÖDSITUATION

Vid ett vattenläckage:

Nyckel för avstängningsventiler för inkommande kallvatten finns på två ställen. Dels i det gemensamma garaget på Hjortstigen och i cykelgaraget på Rådjursstigen. Det är tillåtet att vid nödsituationer stänga ventiler.
Om behov om hjälp finns, kontakta Tekniska kontoret via SOS.

AV= Avstängningsventil

B1= Dagvattenbrunn

R= Rensbrunn

Plan över placering av avstängningsventil för inkommande kallvattenledning samt brunnar till **Älgstigen 16-28**

